



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
ул. Калинина, 5,  
с. Новопокровка, 692171



392029 476317

Заведующей МКДОУ Детский сад  
№ 2

Рыжковой Т.Н.

ул. Центральная, д. 21  
с. Измайлиха,  
Красноармейский район  
Приморский край 692193

*10.03.2024*

№ ~~7-2/167-24-20050015~~

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности», СанПин

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, СанПин, требований к антитеррористической защищенности в учреждениях дошкольного и общего образования, по результатам которой установлено следующее.

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2» с. Измайлиха Красноармейского муниципального района Приморского края (далее по тексту - МКДОУ Детский сад № 2 с. Измайлиха), осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования.

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Требованиями ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или

*вх и з  
от 26.03.2024*

ПК №0014973

Прокуратура Красноармейского района  
Приморского края  
№ 7-2/167-24-20050015

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции (ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Под системой обеспечения пожарной безопасности понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устанавливает, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Положениями п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ) установлено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

В соответствии с п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, на объектах защиты запрещается: проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

В соответствии с п. 27 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

В соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Согласно п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и

приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно п. 83 Правил противопожарного режима в РФ, товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

В соответствии с п. 407 Правил противопожарного режима в РФ, каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Так проведенной прокуратурой района совместно с ОНД и ПР по Красноармейскому району проверкой от 15.03.2024 установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

✓ - в нарушение п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, на объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

✓ - в нарушение п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, в помещении веранды пожарный извещатель закрыт колпаком;

✓ - в нарушение п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, допущено загромождение эвакуационного выхода (кухня);

✓ - в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, на объекте защиты допущена эксплуатация проводов с нарушениями изоляции (над крыльцом выхода из кухни);

✓ - в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют записи о последней перезарядке огнетушителей;

✓ - в нарушение п. 83 Правил противопожарного режима в РФ, горючие материалы (дрова) расположены на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий менее 1,25 метра;

✓ - в нарушение п. 407 Правил противопожарного режима в РФ, на корпусе огнетушителя расположенного в коридоре отсутствует порядковый номер.

Согласно п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах

и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

В соответствии с п. 1.2 СП 2.4.3648-20, правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1.

В соответствии с абз 4, 6 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Согласно п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

В соответствии с п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания <1> и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами <4>. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.

Согласно п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской

организации должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом медицинской организации в специально выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

✓ В ходе проведенной 15.03.2024 проверки, установлено, что в нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на продукцию сгущенное молоко «Рогачевь» (Изготовитель: ОАО «Рогачевский МКХ») отсутствует сертификат качества.

✓ В нарушение п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, суточные пробы от 14.03.2024 обед-1 (свекольник) и полдник-2 (компот) отобраны в количестве менее 100 г.

✓ В нарушение абз. 6 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в морозильной камере отсутствует термометр.

✓ В нарушение абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, на тарелке для вторых блюд и тарелке для первых блюд имеются механические повреждения (трещины, сколы).

✓ В нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, в помещении детской столовой не утеплен пол.

✓ Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр утвержден «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (далее – Свод Правил).

Согласно п. 5.1.14 свода Правил, у внешних лестниц для подъема маломобильных групп населения следует предусматривать пандусы.

✓ Вместе с тем, в нарушение п. 5.1.14 свода Правил, на входе в учреждение отсутствует пандус.

Учитывая, что образовательное учреждение является местом массового пребывания людей, несоблюдение лицами, ответственными за пожарную безопасность, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, требований к антитеррористической защищенности объекта, санитарных норм и правил, создает реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, что является недопустимым.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей лицами ответственными за исполнение требований пожарной безопасности Российской Федерации и требований к антитеррористической защищенности объектов.

В целях недопущения прав граждан, необходимо принять действенные и конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, и исключению допущенных нарушений закона в последующей работе, а также привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения закона к дисциплинарной ответственности.

3. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. С этой целью своевременно уведомить прокуратуру Красноармейского района о времени и месте рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в прокуратуру Красноармейского района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
младший советник юстиции



С.В. Крутов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 2»  
С. ИЗМАЙЛИХА КРАСНОАРМЕЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ (МКДОУ № 2  
С.ИЗМАЙЛИХА)

692193.РФ, Приморский край,  
Красноармейский район, с.Измайлиха,  
ул. Центральная, д 21  
ОГРН 1022540639373  
ИНН/КГП 2517006820/251701001  
эл. почта: [kras.ds2@mail.ru](mailto:kras.ds2@mail.ru)  
№ 71 от 08.04.2024г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_\_

И.о. прокурора  
Красноармейского района  
Приморского края  
младшему советнику юстиции  
Крутову С.В.

Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности», СанПин от 20.03.2024 № 7-2/167-24-20050015 (входящий № 3 от 26.03.2024г) с участием и.о. прокурора района младшего советника юстиции Крутова С.В. рассмотрено в МКДОУ № 2 с.Измайлиха 08.04.2024г.

МКДОУ № 2 с.Измайлиха сообщает:

**приняты меры и устранены нарушения требований пожарной безопасности:**

1. в нарушение п.11 Правил противопожарного режима в РФ, на объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и использование открытым огнем запрещено»- знаки «Курение и использование открытым огнем запрещено» размещены на центральном входе и на запасном выходе со стороны кухни.
2. в нарушение п.п. «е» п.16 Правил противопожарного режима в РФ, в помещении веранды пожарный извещатель закрыт колпаком- в помещении веранды снят колпак с пожарного извещателя.
3. в нарушении п.27 Правил противопожарного режима в РФ, допущено загромождение эвакуационного выхода (кухня)-загромождение устранено, эвакуационный выход расширен за счет перестановки производственной мебели и оборудования.
4. в нарушении п.35 Правил противопожарного режима в РФ, на объекте допущена эксплуатация проводов с нарушением изоляции (над крыльцом выхода из кухни)- установлена распределительная коробка и провода с нарушением изоляции помещены внутрь коробки.
5. в нарушении п.60 Правил противопожарного режима в РФ, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют записи о последней перезарядке огнетушителей- произведена запись о последней перезарядке огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
6. в нарушение п.83 Правил противопожарного режима в РФ, горючие материалы (дрова) расположены на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий менее 1,25 метра- дрова для топки печи складываются на улице около крыльца входа на кухню.
7. в нарушении п.407 Правил противопожарного режима в РФ на корпусе огнетушителя, расположенного в коридоре отсутствует порядковый номер- на корпусе огнетушителя проставлен порядковый номер огнетушителя (3)

**приняты меры по нарушению требований СанПиН:**



